

Deux Offices

Marseille

25/27 rue Breteuil
Bp 227
13178 Marseille Cedex 20
04 91 54 19 71
etude-marseille@cs-
huissiers.fr

Saint-Cyr-Sur-Mer

28 rue de la République
83270 Saint-Cyr-Sur-Mer
04 94 90 00 80
etude-var@cs-huissiers.fr

www.cs-huissiers.fr

**ACTE DE
COMMISSAIRE
DE
JUSTICE**

SCP CHANIOLEAU Frédéric – SINIBALDI Sylvain
Commissaires de Justice Associés

PROCES VERBAL DE CONSTAT

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
ET LE DIX SEPT JANVIER

A LA REQUETE DE :

SARLU DECOCLIM dont le siège social est sis à (83120) SAINTE MAXIME, 21
Boulevard Saint Exupéry représenté par son gérant en exercice,

LAQUELLE M'EXPOSE CE QUI SUIT :

Que son activité professionnelle réside en la vente de caches décoratifs à poser
sur les compresseurs de climatisations.

Qu'elle a tout intérêt à faire comparer les débits d'air sortants en l'absence et
présence du cache décoratif vendu.

Compte tenu de cet état de fait, à la sauvegarde de leurs droits et intérêts, elle me
requiert aux fins de me rendre sur place et de procéder à toutes constatations utiles.

Déférant à cette requisition :

*Je, Maître SINIBALDI Sylvain, huissier de justice associé au sein de la Société Civile
Professionnelle CHANIOLEAU Frédéric et SINIBALDI Sylvain, titulaire d'un office à
Marseille 13006, 25/27 rue Breteuil et d'un office à Saint-Cyr-Sur-Mer, 28 rue de la
République,*

Atteste m'être transporté à (83490) LE MUY, 115 Chemin des valettes.

Là étant et en présence de Monsieur BIANCO Loïc de la Société AR ENERGIE et
Monsieur VALLIER Morgan, responsable commercial de la société DECOCLIM.

J'ai procédé aux constatations suivantes.



AR Energy
21 Rue Joseph Roumanille
Les Provencelles 2
83520 Roquebrune-sur-Argens
chloe@arenergy.fr
04 94 68 41 33

Déoclim
115
chemin des valettes
83490 Le Muy

Roquebrune sur Argens, le lundi 08 janvier 2023

Objet : Rapport Mesure débit d'air sur pompe à chaleur AIR/AIR ET PAC PISCINE

Suite au passage fait le 12/12/2023 concernant les mesures via anémomètre sur groupe extérieur
Avec et sans cache groupe de la marque DECOCLIM nous avons pu constater :

- Sur PAC Piscine MONOBLOC
Valeur moyenne sans cache groupe 5.35m/s pour 401 209.4 m³/h
Avec cache groupe 5.20 m/s pour 390 069 m³/h
Ce qui nous fait un delta de 2.85% en m³/h et 0.15m/s en moins
- Sur MonoSPLIT
Valeur moyenne sans cache groupe 4.45m/s pour 333 453.60 m³/h
Avec cache groupe 4.36m/s pour 326 709.6 m³/h
Ce qui nous donne en delta de 2.06% en m³/h et 0.09mm/s en moins.

Des tableaux de relevé vous sont fournis en pièce jointe de ce document.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Russo Anthony
Gérant

Rapport de mesure

Informations générales

Client	Nom du programme de mesure	Débit volumétrique (sortie d'air)
Décoclim	Date de mesure	17/01/2024 10:29:16

Informations relatives à l'appareil

Nom de l'appareil/N° de série	Grandeurs de mesure
testo 405i (48910504)	Température, Vitesse d'air
testo 410i (49010442)	Température, Vitesse d'air

Paramètre de mesure

Mode de mesure	Chronologique	Diamètre	51,5 cm
Cadence de mesure	1 sec	Surface libre	100 %
Type d'air	Soufflage	Départ	17/01/2024 10:24:04
Facteur de correction	1,00	Fin	17/01/2024 10:29:08
Géométrie	Circulaire	Durée	5 min 4 sec

Mesures

Vitesse d'air	Ø 0,00 m/s
Débit volumétrique	Ø 0,0 m³/h

Date/Heure	Débit volumétrique [m³/h]	504 [m/s]	442 [°C]	442 [m/s]
17/01/2024 10:24:04	0,0	0,00	8,4	4,52
17/01/2024 10:24:05	0,0	0,00	8,4	4,57
17/01/2024 10:24:06	0,0	0,00	8,4	4,47
17/01/2024 10:24:07	0,0	0,00	8,3	4,40
17/01/2024 10:24:08	0,0	0,00	8,3	4,41
17/01/2024 10:24:09	0,0	0,00	8,3	4,51
17/01/2024 10:24:10	0,0	0,00	8,3	4,44
17/01/2024 10:24:11	0,0	0,00	8,3	4,46
17/01/2024 10:24:12	0,0	0,00	8,3	4,42
17/01/2024 10:24:13	0,0	0,00	8,3	4,46
17/01/2024 10:24:14	0,0	0,00	8,3	4,49
17/01/2024 10:24:15	0,0	0,00	8,3	4,43
17/01/2024 10:24:16	0,0	0,00	8,3	4,45
17/01/2024 10:24:17	0,0	0,00	8,3	4,40
17/01/2024 10:24:18	0,0	0,00	8,3	4,37
17/01/2024 10:24:19	0,0	0,00	8,3	4,36
17/01/2024 10:24:20	0,0	0,00	8,3	4,40
17/01/2024 10:24:21	0,0	0,00	8,3	4,37
17/01/2024 10:24:22	0,0	0,00	8,3	4,38
17/01/2024 10:24:23	0,0	0,00	8,2	4,41
17/01/2024 10:24:24	0,0	0,00	8,2	4,43
17/01/2024 10:24:25	0,0	0,00	8,2	4,41
17/01/2024 10:24:26	0,0	0,00	8,2	4,18
17/01/2024 10:24:27	0,0	0,00	8,2	4,32

Date/Heure	Débit volumétrique [m³/h]	504 [m/s]	442 [°C]	442 [m/s]
17/01/2024 10:24:28	0,0	0,00	8,2	4,41
17/01/2024 10:24:29	0,0	0,00	8,2	4,34
17/01/2024 10:24:30	0,0	0,00	8,2	4,42
17/01/2024 10:24:31	0,0	0,00	8,2	4,34
17/01/2024 10:24:32	0,0	0,00	8,2	4,37
17/01/2024 10:24:33	0,0	0,00	8,2	4,31
17/01/2024 10:24:34	0,0	0,00	8,2	4,41
17/01/2024 10:24:35	0,0	0,00	8,2	4,26
17/01/2024 10:24:36	0,0	0,00	8,2	4,25
17/01/2024 10:24:37	0,0	0,00	8,2	4,37
17/01/2024 10:24:38	0,0	0,00	8,2	4,37
17/01/2024 10:24:39	0,0	0,00	8,2	4,39
17/01/2024 10:24:40	0,0	0,00	8,2	4,32
17/01/2024 10:24:41	0,0	0,00	8,2	4,29
17/01/2024 10:24:42	0,0	0,00	8,2	4,30
17/01/2024 10:24:43	0,0	0,00	8,2	4,29
17/01/2024 10:24:44	0,0	0,00	8,2	4,26
17/01/2024 10:24:45	0,0	0,00	8,2	4,39
17/01/2024 10:24:46	0,0	0,00	8,2	4,34
17/01/2024 10:24:47	0,0	0,00	8,1	4,33
17/01/2024 10:24:48	0,0	0,00	8,1	4,40
17/01/2024 10:24:49	0,0	0,00	8,1	4,38
17/01/2024 10:24:50	0,0	0,00	8,1	4,40
17/01/2024 10:24:51	0,0	0,00	8,1	4,49
17/01/2024 10:24:52	0,0	0,00	8,1	4,40
17/01/2024 10:24:53	0,0	0,00	8,1	4,41
17/01/2024 10:24:54	0,0	0,00	8,1	4,31
17/01/2024 10:24:55	0,0	0,00	8,1	4,41
17/01/2024 10:24:56	0,0	0,00	8,1	4,45
17/01/2024 10:24:57	0,0	0,00	8,1	4,42
17/01/2024 10:24:58	0,0	0,00	8,1	4,38
17/01/2024 10:24:59	0,0	0,00	8,1	4,41
17/01/2024 10:25:00	0,0	0,00	8,1	4,39
17/01/2024 10:25:01	0,0	0,00	8,1	4,27
17/01/2024 10:25:02	0,0	0,00	8,1	4,36
17/01/2024 10:25:03	0,0	0,00	8,1	4,16
17/01/2024 10:25:04	0,0	0,00	8,1	4,31
17/01/2024 10:25:05	0,0	0,00	8,1	4,22
17/01/2024 10:25:06	0,0	0,00	8,1	4,34
17/01/2024 10:25:07	0,0	0,00	8,1	4,33
17/01/2024 10:25:08	0,0	0,00	8,1	4,40
17/01/2024 10:25:09	0,0	0,00	8,1	4,28
17/01/2024 10:25:10	0,0	0,00	8,1	4,37
17/01/2024 10:25:11	0,0	0,00	8,1	4,33
17/01/2024 10:25:12	0,0	0,00	8,1	4,26
17/01/2024 10:25:13	0,0	0,00	8,1	4,23
17/01/2024 10:25:14	0,0	0,00	8,1	4,28
17/01/2024 10:25:15	0,0	0,00	8,1	4,43
17/01/2024 10:25:16	0,0	0,00	8,1	4,46
17/01/2024 10:25:17	0,0	0,00	8,1	4,44
17/01/2024 10:25:18	0,0	0,00	8,1	4,42
17/01/2024 10:25:19	0,0	0,00	8,1	4,45
17/01/2024 10:25:20	0,0	0,00	8,1	4,45
17/01/2024 10:25:21	0,0	0,00	8,0	4,48
17/01/2024 10:25:22	0,0	0,00	8,0	4,40

Date/Heure	Débit volumétrique [m³/h]	504 [m/s]	442 [°C]	442 [m/s]
17/01/2024 10:25:23	0,0	0,00	8,0	4,36
17/01/2024 10:25:24	0,0	0,00	8,0	4,47
17/01/2024 10:25:25	0,0	0,00	8,0	4,52
17/01/2024 10:25:26	0,0	0,00	8,0	4,48
17/01/2024 10:25:27	0,0	0,00	8,0	4,54
17/01/2024 10:25:28	0,0	0,00	8,0	4,50
17/01/2024 10:25:29	0,0	0,00	8,0	4,42
17/01/2024 10:25:30	0,0	0,00	8,0	4,38
17/01/2024 10:25:31	0,0	0,00	8,0	4,41
17/01/2024 10:25:32	0,0	0,00	8,0	4,27
17/01/2024 10:25:33	0,0	0,00	8,0	4,42
17/01/2024 10:25:34	0,0	0,00	8,0	4,41
17/01/2024 10:25:35	0,0	0,00	8,0	4,38
17/01/2024 10:25:36	0,0	0,00	8,0	4,35
17/01/2024 10:25:37	0,0	0,00	8,0	4,44
17/01/2024 10:25:38	0,0	0,00	8,0	4,36
17/01/2024 10:25:39	0,0	0,00	8,0	4,38
17/01/2024 10:25:40	0,0	0,00	8,0	4,36
17/01/2024 10:25:41	0,0	0,00	8,0	4,39
17/01/2024 10:25:42	0,0	0,00	8,0	4,30
17/01/2024 10:25:43	0,0	0,00	8,0	4,43
17/01/2024 10:25:44	0,0	0,00	8,0	4,39
17/01/2024 10:25:45	0,0	0,00	8,0	4,45
17/01/2024 10:25:46	0,0	0,00	8,0	4,45
17/01/2024 10:25:47	0,0	0,00	8,0	4,36
17/01/2024 10:25:48	0,0	0,00	8,0	4,26
17/01/2024 10:25:49	0,0	0,00	8,0	4,20
17/01/2024 10:25:50	0,0	0,00	8,0	4,32
17/01/2024 10:25:51	0,0	0,00	8,0	4,32
17/01/2024 10:25:52	0,0	0,00	8,0	4,43
17/01/2024 10:25:53	0,0	0,00	8,0	4,43
17/01/2024 10:25:54	0,0	0,00	8,0	4,37
17/01/2024 10:25:55	0,0	0,00	8,0	4,41
17/01/2024 10:25:56	0,0	0,00	8,0	4,42
17/01/2024 10:25:57	0,0	0,00	8,0	4,39
17/01/2024 10:25:58	0,0	0,00	8,0	4,43
17/01/2024 10:25:59	0,0	0,00	8,0	4,37
17/01/2024 10:26:00	0,0	0,00	8,0	4,43
17/01/2024 10:26:01	0,0	0,00	8,0	4,43
17/01/2024 10:26:02	0,0	0,00	8,0	4,31
17/01/2024 10:26:03	0,0	0,00	8,0	4,27
17/01/2024 10:26:04	0,0	0,00	7,9	4,37
17/01/2024 10:26:05	0,0	0,00	7,9	4,30
17/01/2024 10:26:06	0,0	0,00	7,9	4,27
17/01/2024 10:26:07	0,0	0,00	7,9	4,19
17/01/2024 10:26:08	0,0	0,00	7,9	4,27
17/01/2024 10:26:09	0,0	0,00	7,9	4,27
17/01/2024 10:26:10	0,0	0,00	7,9	4,29
17/01/2024 10:26:11	0,0	0,00	7,9	4,34
17/01/2024 10:26:12	0,0	0,00	7,9	4,35
17/01/2024 10:26:13	0,0	0,00	7,9	4,40
17/01/2024 10:26:14	0,0	0,00	7,9	4,45
17/01/2024 10:26:15	0,0	0,00	7,9	4,21
17/01/2024 10:26:16	0,0	0,00	7,9	4,29
17/01/2024 10:26:17	0,0	0,00	7,9	4,29

Date/Heure	Débit volumétrique [m³/h]	504 [m/s]	442 [°C]	442 [m/s]
17/01/2024 10:26:18	0,0	0,00	7,9	4,17
17/01/2024 10:26:19	0,0	0,00	7,9	4,44
17/01/2024 10:26:20	0,0	0,00	7,9	4,31
17/01/2024 10:26:21	0,0	0,00	7,9	4,39
17/01/2024 10:26:22	0,0	0,00	7,9	4,52
17/01/2024 10:26:23	0,0	0,00	7,9	4,42
17/01/2024 10:26:24	0,0	0,00	7,9	4,42
17/01/2024 10:26:25	0,0	0,00	7,9	4,44
17/01/2024 10:26:26	0,0	0,00	7,9	4,32
17/01/2024 10:26:27	0,0	0,00	7,9	4,48
17/01/2024 10:26:28	0,0	0,00	7,9	4,30
17/01/2024 10:26:29	0,0	0,00	7,9	4,52
17/01/2024 10:26:30	0,0	0,00	7,9	4,35
17/01/2024 10:26:31	0,0	0,00	7,9	4,32
17/01/2024 10:26:32	0,0	0,00	7,9	4,36
17/01/2024 10:26:33	0,0	0,00	7,9	4,38
17/01/2024 10:26:34	0,0	0,00	7,9	4,43
17/01/2024 10:26:35	0,0	0,00	7,9	4,43
17/01/2024 10:26:36	0,0	0,00	7,9	4,52
17/01/2024 10:26:37	0,0	0,00	7,9	4,51
17/01/2024 10:26:38	0,0	0,00	7,9	4,48
17/01/2024 10:26:39	0,0	0,00	7,9	4,45
17/01/2024 10:26:40	0,0	0,00	7,9	4,47
17/01/2024 10:26:41	0,0	0,00	7,9	4,53
17/01/2024 10:26:42	0,0	0,00	7,9	4,49
17/01/2024 10:26:43	0,0	0,00	7,9	4,50
17/01/2024 10:26:44	0,0	0,00	7,9	4,46
17/01/2024 10:26:45	0,0	0,00	7,9	4,42
17/01/2024 10:26:46	0,0	0,00	7,9	4,45
17/01/2024 10:26:47	0,0	0,00	7,9	4,47
17/01/2024 10:26:48	0,0	0,00	7,9	4,53
17/01/2024 10:26:49	0,0	0,00	7,9	4,45
17/01/2024 10:26:50	0,0	0,00	7,9	4,49
17/01/2024 10:26:51	0,0	0,00	7,9	4,54
17/01/2024 10:26:52	0,0	0,00	7,9	4,41
17/01/2024 10:26:53	0,0	0,00	7,9	4,45
17/01/2024 10:26:54	0,0	0,00	7,9	4,54
17/01/2024 10:26:55	0,0	0,00	7,9	4,57
17/01/2024 10:26:56	0,0	0,00	7,9	4,53
17/01/2024 10:26:57	0,0	0,00	7,9	4,60
17/01/2024 10:26:58	0,0	0,00	7,9	4,48
17/01/2024 10:26:59	0,0	0,00	7,9	4,53
17/01/2024 10:27:00	0,0	0,00	7,9	4,50
17/01/2024 10:27:01	0,0	0,00	7,9	4,51
17/01/2024 10:27:02	0,0	0,00	7,9	4,55
17/01/2024 10:27:03	0,0	0,00	7,9	4,55
17/01/2024 10:27:04	0,0	0,00	7,9	4,59
17/01/2024 10:27:05	0,0	0,00	7,9	4,49
17/01/2024 10:27:06	0,0	0,00	7,9	4,57
17/01/2024 10:27:07	0,0	0,00	7,9	4,54
17/01/2024 10:27:08	0,0	0,00	7,9	4,52
17/01/2024 10:27:09	0,0	0,00	7,9	4,41
17/01/2024 10:27:10	0,0	0,00	7,9	4,61
17/01/2024 10:27:11	0,0	0,00	7,9	4,46
17/01/2024 10:27:12	0,0	0,00	7,8	4,50

Date/Heure	Débit volumétrique [m³/h]	504 [m/s]	442 [°C]	442 [m/s]
17/01/2024 10:27:13	0,0	0,00	7,8	4,45
17/01/2024 10:27:14	0,0	0,00	7,8	4,41
17/01/2024 10:27:15	0,0	0,00	7,8	4,48
17/01/2024 10:27:16	0,0	0,00	7,8	4,49
17/01/2024 10:27:17	0,0	0,00	7,8	4,51
17/01/2024 10:27:18	0,0	0,00	7,8	4,41
17/01/2024 10:27:19	0,0	0,00	7,8	4,41
17/01/2024 10:27:20	0,0	0,00	7,8	4,56
17/01/2024 10:27:21	0,0	0,00	7,8	4,56
17/01/2024 10:27:22	0,0	0,00	7,8	4,50
17/01/2024 10:27:23	0,0	0,00	7,8	4,56
17/01/2024 10:27:24	0,0	0,00	7,8	4,62
17/01/2024 10:27:25	0,0	0,00	7,8	4,55
17/01/2024 10:27:26	0,0	0,00	7,8	4,55
17/01/2024 10:27:27	0,0	0,00	7,8	4,51
17/01/2024 10:27:28	0,0	0,00	7,8	4,45
17/01/2024 10:27:29	0,0	0,00	7,8	4,60
17/01/2024 10:27:30	0,0	0,00	7,8	4,55
17/01/2024 10:27:31	0,0	0,00	7,8	4,51
17/01/2024 10:27:32	0,0	0,00	7,8	4,55
17/01/2024 10:27:33	0,0	0,00	7,8	4,51
17/01/2024 10:27:34	0,0	0,00	7,8	4,46
17/01/2024 10:27:35	0,0	0,00	7,8	4,48
17/01/2024 10:27:36	0,0	0,00	7,8	4,58
17/01/2024 10:27:37	0,0	0,00	7,8	4,44
17/01/2024 10:27:38	0,0	0,00	7,8	4,48
17/01/2024 10:27:39	0,0	0,00	7,8	4,47
17/01/2024 10:27:40	0,0	0,00	7,8	4,49
17/01/2024 10:27:41	0,0	0,00	7,8	4,48
17/01/2024 10:27:42	0,0	0,00	7,8	4,35
17/01/2024 10:27:43	0,0	0,00	7,8	4,35
17/01/2024 10:27:44	0,0	0,00	7,8	4,41
17/01/2024 10:27:45	0,0	0,00	7,8	4,40
17/01/2024 10:27:46	0,0	0,00	7,8	4,38
17/01/2024 10:27:47	0,0	0,00	7,8	4,55
17/01/2024 10:27:48	0,0	0,00	7,8	4,49
17/01/2024 10:27:49	0,0	0,00	7,8	4,48
17/01/2024 10:27:50	0,0	0,00	7,8	4,39
17/01/2024 10:27:51	0,0	0,00	7,8	4,47
17/01/2024 10:27:52	0,0	0,00	7,8	4,42
17/01/2024 10:27:53	0,0	0,00	7,8	4,53
17/01/2024 10:27:54	0,0	0,00	7,8	4,49
17/01/2024 10:27:55	0,0	0,00	7,8	4,49
17/01/2024 10:27:56	0,0	0,00	7,8	4,52
17/01/2024 10:27:57	0,0	0,00	7,8	4,44
17/01/2024 10:27:58	0,0	0,00	7,8	4,66
17/01/2024 10:27:59	0,0	0,00	7,8	4,50
17/01/2024 10:28:00	0,0	0,00	7,8	4,54
17/01/2024 10:28:01	0,0	0,00	7,8	4,64
17/01/2024 10:28:02	0,0	0,00	7,8	4,54
17/01/2024 10:28:03	0,0	0,00	7,8	4,53
17/01/2024 10:28:04	0,0	0,00	7,8	4,51
17/01/2024 10:28:05	0,0	0,00	7,8	4,42
17/01/2024 10:28:06	0,0	0,00	7,8	4,63
17/01/2024 10:28:07	0,0	0,00	7,8	4,38

Date/Heure	Débit volumétrique [m³/h]	504 [m/s]	442 [°C]	442 [m/s]
17/01/2024 10:28:08	0,0	0,00	7,8	4,51
17/01/2024 10:28:09	0,0	0,00	7,8	4,38
17/01/2024 10:28:10	0,0	0,00	7,8	4,44
17/01/2024 10:28:11	0,0	0,00	7,8	4,38
17/01/2024 10:28:12	0,0	0,00	7,8	4,52
17/01/2024 10:28:13	0,0	0,00	7,8	4,49
17/01/2024 10:28:14	0,0	0,00	7,8	4,45
17/01/2024 10:28:15	0,0	0,00	7,8	4,42
17/01/2024 10:28:16	0,0	0,00	7,8	4,48
17/01/2024 10:28:17	0,0	0,00	7,8	4,53
17/01/2024 10:28:18	0,0	0,00	7,7	4,56
17/01/2024 10:28:19	0,0	0,00	7,7	4,48
17/01/2024 10:28:20	0,0	0,00	7,7	4,46
17/01/2024 10:28:21	0,0	0,00	7,7	4,53
17/01/2024 10:28:22	0,0	0,00	7,7	4,60
17/01/2024 10:28:23	0,0	0,00	7,7	4,54
17/01/2024 10:28:24	0,0	0,00	7,7	4,58
17/01/2024 10:28:25	0,0	0,00	7,7	4,56
17/01/2024 10:28:26	0,0	0,00	7,7	4,53
17/01/2024 10:28:27	0,0	0,00	7,7	4,55
17/01/2024 10:28:28	0,0	0,00	7,7	4,49
17/01/2024 10:28:29	0,0	0,00	7,7	4,54
17/01/2024 10:28:30	0,0	0,00	7,7	4,62
17/01/2024 10:28:31	0,0	0,00	7,7	4,61
17/01/2024 10:28:32	0,0	0,00	7,7	4,60
17/01/2024 10:28:33	0,0	0,00	7,7	4,63
17/01/2024 10:28:34	0,0	0,00	7,7	4,48
17/01/2024 10:28:35	0,0	0,00	7,7	4,58
17/01/2024 10:28:36	0,0	0,00	7,7	4,59
17/01/2024 10:28:37	0,0	0,00	7,7	4,52
17/01/2024 10:28:38	0,0	0,00	7,7	4,59
17/01/2024 10:28:39	0,0	0,00	7,7	4,63
17/01/2024 10:28:40	0,0	0,00	7,7	4,58
17/01/2024 10:28:41	0,0	0,00	7,7	4,59
17/01/2024 10:28:42	0,0	0,00	7,7	4,63
17/01/2024 10:28:43	0,0	0,00	7,7	4,51
17/01/2024 10:28:44	0,0	0,00	7,7	4,64
17/01/2024 10:28:45	0,0	0,00	7,7	4,61
17/01/2024 10:28:46	0,0	0,00	7,7	4,60
17/01/2024 10:28:47	0,0	0,00	7,7	4,45
17/01/2024 10:28:48	0,0	0,00	7,7	4,64
17/01/2024 10:28:49	0,0	0,00	7,7	4,72
17/01/2024 10:28:50	0,0	0,00	7,7	4,53
17/01/2024 10:28:51	0,0	0,00	7,7	4,63
17/01/2024 10:28:52	0,0	0,00	7,7	4,64
17/01/2024 10:28:53	0,0	0,00	7,7	4,51
17/01/2024 10:28:54	0,0	0,00	7,7	4,62
17/01/2024 10:28:55	0,0	0,00	7,7	4,58
17/01/2024 10:28:56	0,0	0,00	7,7	4,49
17/01/2024 10:28:57	0,0	0,00	7,7	4,64
17/01/2024 10:28:58	0,0	0,00	7,7	4,61
17/01/2024 10:28:59	0,0	0,00	7,7	4,54
17/01/2024 10:29:00	0,0	0,00	7,7	4,58
17/01/2024 10:29:01	0,0	0,00	7,7	4,54
17/01/2024 10:29:02	0,0	0,00	7,7	4,50

Date/Heure	Débit volumétrique [m³/h]	504 [m/s]	442 [°C]	442 [m/s]
17/01/2024 10:29:03	0,0	0,00	7,7	4,65
17/01/2024 10:29:04	0,0	0,00	7,7	4,60
17/01/2024 10:29:05	0,0	0,00	7,7	4,63
17/01/2024 10:29:06	0,0	0,00	7,7	4,62
17/01/2024 10:29:07	0,0	0,00	7,7	4,69
17/01/2024 10:29:08	0,0	0,00	7,7	4,59
Moyenne totale	0,0	0,00	7,9	4,45
Minimum total	0,0	0,00	7,7	4,16
Maximum total	0,0	0,00	8,4	4,72

Commentaire

Test chaud max sans cache

17/01/2024

Date

Technicien

Signature

Rapport de mesure

Informations générales

Client	Nom du programme de mesure	Débit volumétrique (sortie d'air)
Décoclim	Date de mesure	17/01/2024 10:05:34

Informations relatives à l'appareil

Nom de l'appareil/N° de série	Grandeurs de mesure
testo 410i (49010442)	Température, Vitesse d'air

Paramètre de mesure

Mode de mesure	Chronologique	Diamètre	51,5 cm
Cadence de mesure	1 sec	Surface libre	100 %
Type d'air	Soufflage	Départ	17/01/2024 10:00:28
Facteur de correction	1,00	Fin	17/01/2024 10:05:31
Géométrie	Circulaire	Durée	5 min 3 sec

Mesures

Vitesse d'air	Ø 4,36 m/s
Débit volumétrique	Ø 326 709,6 m³/h

Date/Heure	Débit volumétrique [m³/h]	442 [m/s]	442 [°C]
17/01/2024 10:00:28	332 958,1	4,44	15,0
17/01/2024 10:00:29	322 459,6	4,30	15,1
17/01/2024 10:00:30	322 459,6	4,30	15,3
17/01/2024 10:00:31	327 708,9	4,37	15,3
17/01/2024 10:00:32	331 458,4	4,42	15,3
17/01/2024 10:00:33	326 209,0	4,35	15,4
17/01/2024 10:00:34	329 208,6	4,39	15,3
17/01/2024 10:00:35	337 457,6	4,50	15,3
17/01/2024 10:00:36	333 708,1	4,45	15,3
17/01/2024 10:00:37	335 207,9	4,47	15,3
17/01/2024 10:00:38	338 957,4	4,52	15,2
17/01/2024 10:00:39	336 707,7	4,49	15,2
17/01/2024 10:00:40	340 457,3	4,54	15,1
17/01/2024 10:00:41	330 708,4	4,41	15,1
17/01/2024 10:00:42	343 456,9	4,58	15,0
17/01/2024 10:00:43	341 957,0	4,56	15,0
17/01/2024 10:00:44	351 705,8	4,69	14,9
17/01/2024 10:00:45	340 457,3	4,54	14,9
17/01/2024 10:00:46	333 708,1	4,45	14,8
17/01/2024 10:00:47	326 209,0	4,35	14,8
17/01/2024 10:00:48	338 207,6	4,51	14,7
17/01/2024 10:00:49	342 706,9	4,57	14,7
17/01/2024 10:00:50	336 707,7	4,49	14,6
17/01/2024 10:00:51	345 706,6	4,61	14,6
17/01/2024 10:00:52	338 957,4	4,52	14,5

Date/Heure	Débit volumétrique [m³/h]	442 [m/s]	442 [°C]
17/01/2024 10:00:53	335 957,8	4,48	14,4
17/01/2024 10:00:54	335 207,9	4,47	14,4
17/01/2024 10:00:55	337 457,6	4,50	14,3
17/01/2024 10:00:56	341 957,0	4,56	14,3
17/01/2024 10:00:57	334 458,0	4,46	14,2
17/01/2024 10:00:58	341 957,0	4,56	14,1
17/01/2024 10:00:59	341 207,1	4,55	14,1
17/01/2024 10:01:00	332 208,3	4,43	14,0
17/01/2024 10:01:01	334 458,0	4,46	14,0
17/01/2024 10:01:02	341 207,1	4,55	13,9
17/01/2024 10:01:03	336 707,7	4,49	13,9
17/01/2024 10:01:04	336 707,7	4,49	13,8
17/01/2024 10:01:05	344 206,8	4,59	13,7
17/01/2024 10:01:06	332 958,1	4,44	13,7
17/01/2024 10:01:07	336 707,7	4,49	13,6
17/01/2024 10:01:08	340 457,3	4,54	13,6
17/01/2024 10:01:09	341 957,0	4,56	13,5
17/01/2024 10:01:10	335 957,8	4,48	13,4
17/01/2024 10:01:11	334 458,0	4,46	13,4
17/01/2024 10:01:12	335 957,8	4,48	13,3
17/01/2024 10:01:13	337 457,6	4,50	13,3
17/01/2024 10:01:14	334 458,0	4,46	13,2
17/01/2024 10:01:15	328 458,8	4,38	13,2
17/01/2024 10:01:16	327 708,9	4,37	13,1
17/01/2024 10:01:17	323 959,3	4,32	13,1
17/01/2024 10:01:18	332 958,1	4,44	13,0
17/01/2024 10:01:19	330 708,4	4,41	13,0
17/01/2024 10:01:20	327 708,9	4,37	12,9
17/01/2024 10:01:21	321 709,6	4,29	12,8
17/01/2024 10:01:22	329 208,6	4,39	12,8
17/01/2024 10:01:23	338 207,6	4,51	12,7
17/01/2024 10:01:24	335 207,9	4,47	12,7
17/01/2024 10:01:25	321 709,6	4,29	12,6
17/01/2024 10:01:26	326 958,9	4,36	12,6
17/01/2024 10:01:27	323 209,4	4,31	12,5
17/01/2024 10:01:28	324 709,2	4,33	12,5
17/01/2024 10:01:29	329 208,6	4,39	12,4
17/01/2024 10:01:30	323 209,4	4,31	12,4
17/01/2024 10:01:31	333 708,1	4,45	12,3
17/01/2024 10:01:32	329 208,6	4,39	12,3
17/01/2024 10:01:33	328 458,8	4,38	12,2
17/01/2024 10:01:34	324 709,2	4,33	12,2
17/01/2024 10:01:35	334 458,0	4,46	12,1
17/01/2024 10:01:36	327 708,9	4,37	12,1
17/01/2024 10:01:37	330 708,4	4,41	12,0
17/01/2024 10:01:38	326 958,9	4,36	12,0
17/01/2024 10:01:39	329 958,5	4,40	11,9
17/01/2024 10:01:40	331 458,4	4,42	11,9
17/01/2024 10:01:41	329 958,5	4,40	11,8
17/01/2024 10:01:42	334 458,0	4,46	11,8
17/01/2024 10:01:43	320 959,7	4,28	11,7
17/01/2024 10:01:44	328 458,8	4,38	11,7
17/01/2024 10:01:45	326 209,0	4,35	11,6
17/01/2024 10:01:46	331 458,4	4,42	11,6
17/01/2024 10:01:47	319 459,9	4,26	11,6

Date/Heure	Débit volumétrique [m³/h]	442 [m/s]	442 [°C]
17/01/2024 10:01:48	319 459,9	4,26	11,5
17/01/2024 10:01:49	319 459,9	4,26	11,5
17/01/2024 10:01:50	323 209,4	4,31	11,4
17/01/2024 10:01:51	326 209,0	4,35	11,4
17/01/2024 10:01:52	320 209,8	4,27	11,3
17/01/2024 10:01:53	329 958,5	4,40	11,3
17/01/2024 10:01:54	328 458,8	4,38	11,2
17/01/2024 10:01:55	314 960,4	4,20	11,2
17/01/2024 10:01:56	323 209,4	4,31	11,2
17/01/2024 10:01:57	318 709,9	4,25	11,1
17/01/2024 10:01:58	325 459,1	4,34	11,1
17/01/2024 10:01:59	321 709,6	4,29	11,0
17/01/2024 10:02:00	323 959,3	4,32	11,0
17/01/2024 10:02:01	322 459,6	4,30	11,0
17/01/2024 10:02:02	323 959,3	4,32	10,9
17/01/2024 10:02:03	326 209,0	4,35	10,9
17/01/2024 10:02:04	318 709,9	4,25	10,8
17/01/2024 10:02:05	322 459,6	4,30	10,8
17/01/2024 10:02:06	320 209,8	4,27	10,8
17/01/2024 10:02:07	320 959,7	4,28	10,7
17/01/2024 10:02:08	318 709,9	4,25	10,7
17/01/2024 10:02:09	323 209,4	4,31	10,7
17/01/2024 10:02:10	319 459,9	4,26	10,6
17/01/2024 10:02:11	323 209,4	4,31	10,6
17/01/2024 10:02:12	323 959,3	4,32	10,5
17/01/2024 10:02:13	319 459,9	4,26	10,5
17/01/2024 10:02:14	324 709,2	4,33	10,5
17/01/2024 10:02:15	327 708,9	4,37	10,4
17/01/2024 10:02:16	324 709,2	4,33	10,4
17/01/2024 10:02:17	324 709,2	4,33	10,4
17/01/2024 10:02:18	320 209,8	4,27	10,3
17/01/2024 10:02:19	324 709,2	4,33	10,3
17/01/2024 10:02:20	326 958,9	4,36	10,3
17/01/2024 10:02:21	323 209,4	4,31	10,3
17/01/2024 10:02:22	329 208,6	4,39	10,2
17/01/2024 10:02:23	323 209,4	4,31	10,2
17/01/2024 10:02:24	326 209,0	4,35	10,1
17/01/2024 10:02:25	325 459,1	4,34	10,1
17/01/2024 10:02:26	332 958,1	4,44	10,1
17/01/2024 10:02:27	322 459,6	4,30	10,1
17/01/2024 10:02:28	329 958,5	4,40	10,0
17/01/2024 10:02:29	325 459,1	4,34	10,0
17/01/2024 10:02:30	325 459,1	4,34	10,0
17/01/2024 10:02:31	320 959,7	4,28	9,9
17/01/2024 10:02:32	327 708,9	4,37	9,9
17/01/2024 10:02:33	327 708,9	4,37	9,9
17/01/2024 10:02:34	333 708,1	4,45	9,8
17/01/2024 10:02:35	323 209,4	4,31	9,8
17/01/2024 10:02:36	335 207,9	4,47	9,8
17/01/2024 10:02:37	313 460,6	4,18	9,8
17/01/2024 10:02:38	326 958,9	4,36	9,7
17/01/2024 10:02:39	322 459,6	4,30	9,7
17/01/2024 10:02:40	335 207,9	4,47	9,7
17/01/2024 10:02:41	327 708,9	4,37	9,6
17/01/2024 10:02:42	317 210,1	4,23	9,6

Date/Heure	Débit volumétrique [m³/h]	442 [m/s]	442 [°C]
17/01/2024 10:02:43	329 208,6	4,39	9,6
17/01/2024 10:02:44	322 459,6	4,30	9,6
17/01/2024 10:02:45	331 458,4	4,42	9,5
17/01/2024 10:02:46	327 708,9	4,37	9,5
17/01/2024 10:02:47	320 209,8	4,27	9,5
17/01/2024 10:02:48	327 708,9	4,37	9,5
17/01/2024 10:02:49	327 708,9	4,37	9,4
17/01/2024 10:02:50	328 458,8	4,38	9,4
17/01/2024 10:02:51	324 709,2	4,33	9,4
17/01/2024 10:02:52	320 959,7	4,28	9,4
17/01/2024 10:02:53	324 709,2	4,33	9,3
17/01/2024 10:02:54	324 709,2	4,33	9,3
17/01/2024 10:02:55	320 209,8	4,27	9,3
17/01/2024 10:02:56	329 208,6	4,39	9,3
17/01/2024 10:02:57	326 209,0	4,35	9,2
17/01/2024 10:02:58	322 459,6	4,30	9,2
17/01/2024 10:02:59	323 209,4	4,31	9,2
17/01/2024 10:03:00	320 959,7	4,28	9,2
17/01/2024 10:03:01	326 209,0	4,35	9,1
17/01/2024 10:03:02	323 959,3	4,32	9,1
17/01/2024 10:03:03	328 458,8	4,38	9,1
17/01/2024 10:03:04	323 209,4	4,31	9,1
17/01/2024 10:03:05	320 209,8	4,27	9,1
17/01/2024 10:03:06	321 709,6	4,29	9,0
17/01/2024 10:03:07	329 208,6	4,39	9,0
17/01/2024 10:03:08	323 959,3	4,32	9,0
17/01/2024 10:03:09	323 209,4	4,31	9,0
17/01/2024 10:03:10	323 209,4	4,31	8,9
17/01/2024 10:03:11	323 959,3	4,32	8,9
17/01/2024 10:03:12	317 960,0	4,24	8,9
17/01/2024 10:03:13	318 709,9	4,25	8,9
17/01/2024 10:03:14	318 709,9	4,25	8,9
17/01/2024 10:03:15	318 709,9	4,25	8,8
17/01/2024 10:03:16	320 959,7	4,28	8,8
17/01/2024 10:03:17	322 459,6	4,30	8,8
17/01/2024 10:03:18	323 959,3	4,32	8,8
17/01/2024 10:03:19	325 459,1	4,34	8,8
17/01/2024 10:03:20	316 460,2	4,22	8,7
17/01/2024 10:03:21	318 709,9	4,25	8,7
17/01/2024 10:03:22	326 209,0	4,35	8,7
17/01/2024 10:03:23	323 209,4	4,31	8,7
17/01/2024 10:03:24	328 458,8	4,38	8,7
17/01/2024 10:03:25	323 209,4	4,31	8,6
17/01/2024 10:03:26	321 709,6	4,29	8,6
17/01/2024 10:03:27	328 458,8	4,38	8,6
17/01/2024 10:03:28	324 709,2	4,33	8,6
17/01/2024 10:03:29	322 459,6	4,30	8,6
17/01/2024 10:03:30	323 209,4	4,31	8,6
17/01/2024 10:03:31	319 459,9	4,26	8,5
17/01/2024 10:03:32	328 458,8	4,38	8,5
17/01/2024 10:03:33	327 708,9	4,37	8,5
17/01/2024 10:03:34	330 708,4	4,41	8,5
17/01/2024 10:03:35	330 708,4	4,41	8,5
17/01/2024 10:03:36	321 709,6	4,29	8,4
17/01/2024 10:03:37	321 709,6	4,29	8,4

Date/Heure	Débit volumétrique [m³/h]	442 [m/s]	442 [°C]
17/01/2024 10:03:38	325 459,1	4,34	8,4
17/01/2024 10:03:39	330 708,4	4,41	8,4
17/01/2024 10:03:40	338 207,6	4,51	8,4
17/01/2024 10:03:41	327 708,9	4,37	8,4
17/01/2024 10:03:42	329 208,6	4,39	8,3
17/01/2024 10:03:43	329 208,6	4,39	8,3
17/01/2024 10:03:44	321 709,6	4,29	8,3
17/01/2024 10:03:45	323 959,3	4,32	8,3
17/01/2024 10:03:46	318 709,9	4,25	8,3
17/01/2024 10:03:47	323 959,3	4,32	8,3
17/01/2024 10:03:48	322 459,6	4,30	8,2
17/01/2024 10:03:49	323 209,4	4,31	8,2
17/01/2024 10:03:50	323 209,4	4,31	8,2
17/01/2024 10:03:51	323 209,4	4,31	8,2
17/01/2024 10:03:52	327 708,9	4,37	8,2
17/01/2024 10:03:53	327 708,9	4,37	8,2
17/01/2024 10:03:54	323 209,4	4,31	8,2
17/01/2024 10:03:55	323 209,4	4,31	8,1
17/01/2024 10:03:56	322 459,6	4,30	8,1
17/01/2024 10:03:57	323 209,4	4,31	8,1
17/01/2024 10:03:58	328 458,8	4,38	8,1
17/01/2024 10:03:59	322 459,6	4,30	8,1
17/01/2024 10:04:00	322 459,6	4,30	8,1
17/01/2024 10:04:01	324 709,2	4,33	8,1
17/01/2024 10:04:02	324 709,2	4,33	8,1
17/01/2024 10:04:03	326 958,9	4,36	8,0
17/01/2024 10:04:04	324 709,2	4,33	8,0
17/01/2024 10:04:05	325 459,1	4,34	8,0
17/01/2024 10:04:06	329 958,5	4,40	8,0
17/01/2024 10:04:07	329 958,5	4,40	8,0
17/01/2024 10:04:08	329 958,5	4,40	8,0
17/01/2024 10:04:09	329 208,6	4,39	8,0
17/01/2024 10:04:10	326 209,0	4,35	7,9
17/01/2024 10:04:11	331 458,4	4,42	7,9
17/01/2024 10:04:12	321 709,6	4,29	7,9
17/01/2024 10:04:13	326 958,9	4,36	7,9
17/01/2024 10:04:14	324 709,2	4,33	7,9
17/01/2024 10:04:15	329 208,6	4,39	7,9
17/01/2024 10:04:16	321 709,6	4,29	7,9
17/01/2024 10:04:17	325 459,1	4,34	7,8
17/01/2024 10:04:18	317 210,1	4,23	7,8
17/01/2024 10:04:19	326 958,9	4,36	7,8
17/01/2024 10:04:20	323 959,3	4,32	7,8
17/01/2024 10:04:21	323 959,3	4,32	7,8
17/01/2024 10:04:22	326 958,9	4,36	7,8
17/01/2024 10:04:23	330 708,4	4,41	7,8
17/01/2024 10:04:24	333 708,1	4,45	7,8
17/01/2024 10:04:25	339 707,3	4,53	7,8
17/01/2024 10:04:26	323 959,3	4,32	7,7
17/01/2024 10:04:27	329 208,6	4,39	7,7
17/01/2024 10:04:28	323 959,3	4,32	7,7
17/01/2024 10:04:29	327 708,9	4,37	7,7
17/01/2024 10:04:30	330 708,4	4,41	7,7
17/01/2024 10:04:31	335 207,9	4,47	7,7
17/01/2024 10:04:32	322 459,6	4,30	7,7

Date/Heure	Débit volumétrique [m³/h]	442 [m/s]	442 [°C]
17/01/2024 10:04:33	324 709,2	4,33	7,7
17/01/2024 10:04:34	326 958,9	4,36	7,6
17/01/2024 10:04:35	326 958,9	4,36	7,6
17/01/2024 10:04:36	323 959,3	4,32	7,6
17/01/2024 10:04:37	320 959,7	4,28	7,6
17/01/2024 10:04:38	316 460,2	4,22	7,6
17/01/2024 10:04:39	317 960,0	4,24	7,6
17/01/2024 10:04:40	323 209,4	4,31	7,6
17/01/2024 10:04:41	325 459,1	4,34	7,6
17/01/2024 10:04:42	326 958,9	4,36	7,6
17/01/2024 10:04:43	329 958,5	4,40	7,5
17/01/2024 10:04:44	321 709,6	4,29	7,5
17/01/2024 10:04:45	323 209,4	4,31	7,5
17/01/2024 10:04:46	325 459,1	4,34	7,5
17/01/2024 10:04:47	324 709,2	4,33	7,5
17/01/2024 10:04:48	328 458,8	4,38	7,5
17/01/2024 10:04:49	328 458,8	4,38	7,5
17/01/2024 10:04:50	323 209,4	4,31	7,5
17/01/2024 10:04:51	332 958,1	4,44	7,5
17/01/2024 10:04:52	338 957,4	4,52	7,5
17/01/2024 10:04:53	323 959,3	4,32	7,4
17/01/2024 10:04:54	330 708,4	4,41	7,4
17/01/2024 10:04:55	324 709,2	4,33	7,4
17/01/2024 10:04:56	324 709,2	4,33	7,4
17/01/2024 10:04:57	325 459,1	4,34	7,4
17/01/2024 10:04:58	330 708,4	4,41	7,4
17/01/2024 10:04:59	337 457,6	4,50	7,4
17/01/2024 10:05:00	323 209,4	4,31	7,4
17/01/2024 10:05:01	332 208,3	4,43	7,4
17/01/2024 10:05:02	320 959,7	4,28	7,4
17/01/2024 10:05:03	332 208,3	4,43	7,3
17/01/2024 10:05:04	327 708,9	4,37	7,3
17/01/2024 10:05:05	331 458,4	4,42	7,3
17/01/2024 10:05:06	331 458,4	4,42	7,3
17/01/2024 10:05:07	329 958,5	4,40	7,3
17/01/2024 10:05:08	332 208,3	4,43	7,3
17/01/2024 10:05:09	326 958,9	4,36	7,3
17/01/2024 10:05:10	329 958,5	4,40	7,3
17/01/2024 10:05:11	323 959,3	4,32	7,3
17/01/2024 10:05:12	337 457,6	4,50	7,3
17/01/2024 10:05:13	328 458,8	4,38	7,2
17/01/2024 10:05:14	334 458,0	4,46	7,2
17/01/2024 10:05:15	327 708,9	4,37	7,2
17/01/2024 10:05:16	328 458,8	4,38	7,2
17/01/2024 10:05:17	332 958,1	4,44	7,2
17/01/2024 10:05:18	48 743,9	0,65	7,2
17/01/2024 10:05:19	334 458,0	4,46	7,2
17/01/2024 10:05:20	323 959,3	4,32	7,2
17/01/2024 10:05:21	326 958,9	4,36	7,2
17/01/2024 10:05:22	335 957,8	4,48	7,1
17/01/2024 10:05:23	332 208,3	4,43	7,1
17/01/2024 10:05:24	329 208,6	4,39	7,1
17/01/2024 10:05:25	328 458,8	4,38	7,1
17/01/2024 10:05:26	326 209,0	4,35	7,1
17/01/2024 10:05:27	330 708,4	4,41	7,1

Date/Heure	Débit volumétrique [m³/h]	442 [m/s]	442 [°C]
17/01/2024 10:05:28	327 708,9	4,37	7,1
17/01/2024 10:05:29	332 958,1	4,44	7,1
17/01/2024 10:05:30	328 458,8	4,38	7,1
17/01/2024 10:05:31	329 208,6	4,39	7,1
Moyenne totale	326 709,6	4,36	10,0
Minimum total	48 743,9	0,65	7,1
Maximum total	351 705,8	4,69	15,4

Commentaire

Test chaud max avec cache